



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Одинцовский Водоканал»

143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, дом 17
ИНН/КПП 5032199733/503201001, ОГРН 1085032325531

Телефон / факс: 8 (495) 593 - 29 - 03, E-mail: odinvodokanal@mail.ru

11.01.2019 № 2/21
на № _____ от _____

Главе городского поселения
А.А. Гусеву

Козлову А.В.
Для рассмотрения

Труско И.А.

Для рассмотрения

Химико-бактериологическая лаборатория ОАО «Одинцовский Водоканал»
направляет Вам отчет за 2018 г. по анализам питьевой воды.

Генеральный директор ОАО
«Одинцовский Водоканал»

С.А. Гончар

Бактериолог ИХБЛ ПВ

Е.М. Леонидова

Администрация
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
«16» 01 2019 г.
№ _____

За 2009 2010г проанализировано 1873 хим. пробы

Наименование водоисточника	Кол-во проб в месяц	Кол-во проведенных анализов	Не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01				
			Количество проб		Кол-во анализов	Фтор, шт	Железо, шт
			шт	%			
Арт. Скважины	376	3843	214	56,9	214	66	148
Резервуары	530	4232	87	16,4	87	29	58
Распред.сеть	967	6050	49	5,1	49	7	42
Колонки	43	251	2	0,5	2	-	2
Сеть ж/домов	924	5799	47	5,1	47	7	40
Итого	1873	14123	399	21,3	399	109	290

Химическое обследование г.Одинцово

Наименование водоисточника	Кол-во проб в месяц	Кол-во проведенных анализов	Не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01				
			Количество проб		Кол-во анализов	Фтор, шт	Железо, шт
			шт	%			
Арт. Скважины	98	944	64	65,3	64	43	21
Резервуары	190	1464	24	12,6	24	9	15
Колонки	33	162	1	3,03	1	-	1
Сеть ж/домов	662	4134	14	2,1	14	1	13
Итого	983	6704	103	10,5	103	53	50

Химическое обследование района

Наименование водоисточника	Кол-во проб в месяц	Кол-во проведенных анализов	Не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01				
			Количество проб		Кол-во анализов	Фтор, шт	Железо, шт
			шт	%			
Арт. Скважины	278	2897	150	54,0	150	23	127
Резервуары	340	2768	63	18,5	63	20	43
Колонки	10	62	1	10,0	1	0	1
Сеть ж/домов	262	1665	33	12,6	33	6	27
Итого	890	7392	247	27,8	247	49	198

За 2018 год лабораторией выполнено 1807 бактериологических анализа

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

№ п/п	Наименование источника	План	Факт	Неудовлет. в т.ч.	% неудовлет.
1	Резервуары		529		
2	Арт. скважины		356		
3	Сети жилых домов		883		
4	Колонки		39		
	Из них тупиковых				
5	Колодцы				
6	ЦТП				
	ИТОГО		1807		

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО г. Одинцово

№ п/п	Наименование источника	План	Факт	Неудовлет. в т.ч.	% неудовлет.
1	Резервуары		202		
2	Арт. скважины		97		
3	Сети жилых домов		613		
4	Колонки		30		
	Из них тупиковых				
5	Колодцы				
6	ЦТП				
	ИТОГО		942		

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО РАЙОНУ

№ п/п	Наименование источника	План	Факт	Неудовлет. в т.ч.	% неудовлет.
1	Резервуары		327		
2	Арт. скважины		259		
3	Сети жилых домов		270		
4	Колонки		9		
	Из них тупиковых				
5	Колодцы				
6	ЦТП				
	ИТОГО		865		