

33  
24.01.19



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

# «Одинцовский Водоканал»

143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, дом 17  
ИНН/КПП 5032199733/503201001, ОГРН 1085032325531

Телефон / факс: 8 (495) 593 - 29 - 03, E-mail: odinvodokanal@mail.ru

№ 01. 2019 № 2/22  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе городского поселения  
А.А. Гусеву

Козлову А.В.  
Для рассмотрения

Третько И.А.

Для рассмотрения

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Химико-бактериологическая лаборатория ОАО «Одинцовский Водоканал»  
направляет Вам отчет за 4 квартал 2018 г. по анализам питьевой воды.

Генеральный директор ОАО  
«Одинцовский Водоканал»

*[Handwritten signature]*

С.А. Гончар

Бактериолог ИХБЛ ПВ

*[Handwritten signature]*

Е.М. Леонидова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
городского поселения Одинцово  
Одинцовского муниципального район  
Московской области  
« 16 » 01 20 19 г.  
№ \_\_\_\_\_



За 4 квартал 2018 г проанализировано 277 хим. пробы

Наименование водоисточника	Кол-во проб в месяц	Кол-во проведенных анализов	Не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01				
			Количество проб		Кол-во анализов	Фтор, шт	Железо, шт
			шт	%			
Арт. Скважины	28	224	18	64,3	18	12	6
Резервуары	65	455	15	23,1	15	4	11
Колонки	9	36	1	11,1	1	-	1
Сеть ж/домов	175	1050	14	8,0	14	1	13
<b>Итого</b>	<b>277</b>	<b>1765</b>	<b>48</b>	<b>17,3</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>31</b>

**Химическое обследование г.Одинцово**

Наименование водоисточника	Кол-во проб в месяц	Кол-во проведенных анализов	Не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01				
			Количество проб		Кол-во анализов	Фтор, шт	Железо, шт
			шт	%			
Арт. Скважины	28	224	18	64,3	18	12	6
Резервуары	65	455	15	23,1	15	4	11
Колонки	9	36	1	11,1	1	-	1
Сеть ж/домов	175	1050	14	8,0	14	1	13
<b>Итого</b>	<b>277</b>	<b>1765</b>	<b>48</b>	<b>17,3</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>31</b>



За 4 квартал 20 18 г. лабораторией выполнено 284 бактериологических анализа

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО г. Одинцово

№ п/п	Наименование источника	Факт	Неудовлет. в т.ч.	% неудовлет.
1	Резервуары	65		
2	Арт. скважины	28		
3	Сети жилых домов	182		
4	Колонки	9		
	Из них тупиковых			
5	Колодцы			
6	ЦТП			
	ИТОГО	284		

Генеральный директор ОАО  
«Одинцовский Водоканал»

С.А. Гончар

Бактериолог ИКБЛ ПВ

Е.М. Давыдова

